



## VKF Technische Auskunft Nr. 26605

**Inhaber /-in**  
Regisol AG  
Schwalbenweg 3  
3292 Busswil b. Büren  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Regisol AG  
3292 Busswil b. Büren  
Schweiz

**Gruppe** 142 - Rohrdämmungen

**Produkt** REGOPIR HF

**Beschreibung** Rohrisolation aus PIR-Hartschaum, RD=30kg/m<sup>3</sup>

**Anwendung** RF3

**Unterlagen** MPA, Stuttgart: Prüfbericht '903 0076 00-1' (02.06.2015), Prüfbericht '902 0076 000-2' (02.06.2015), Klassifizierungsbericht '903 0076 000-3' (02.06.2015); Hersteller: Leistungserklärung 'R0115' (April 2015)

**Prüfbestimmungen** EN ISO 11925-2, EN 13823

**Beurteilung** Klassifizierung DL-s2,d0

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2021  
**Ausstellungsdatum** 01.08.2018  
**Ersetzt Dokument vom** 23.03.2016

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo