



## VKF Technische Auskunft Nr. 27502

**Inhaber /-in**  
Regisol AG  
Schwalbenweg 3  
3292 Busswil b. Büren  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Regisol AG  
3292 Busswil b. Büren  
Schweiz

**Gruppe** 142 - Rohrdämmungen

**Produkt** REGOPIR ALU

**Beschreibung** Rohrisolation aus PIR-Hartschaum mit ALU-Folie kaschiert,  
RD=28.05 - 37.95kg/m<sup>3</sup>

**Anwendung** RF3

**Unterlagen** L.S. Fire, Controguerra: Prüfbericht '06358 / E00175 / 07' (06.02.2017), Prüfbericht '06358 / E00175 / 08' (06.02.2017), Klassifizierungsbericht 'E00175' (06.02.2017); Hersteller: Leistungserklärung 'R0116' (April 2015)

**Prüfbestimmungen** EN ISO 11925-2, EN 13823

**Beurteilung** Klassifizierung DL-s2,d0

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2022  
**Ausstellungsdatum** 15.03.2019  
**Ersetzt Dokument vom** 01.08.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo