



VKF Technische Auskunft Nr. 31696

Inhaber /-in
Regisol AG
Schwalbenweg 3
3292 Busswil b. Büren
Schweiz

Hersteller /-in
Regisol AG
3292 Busswil b. Büren
Schweiz

Gruppe 142 - Rohrdämmungen

Produkt REGOPIR HF ALU GITTER SCHALEN

Beschreibung Rohrdämmung aus Polyisocyanurat-Schaum (PIR), kaschiert mit Alu-Folie
RD=28.1-38.0kg/m³

Anwendung RF3

Unterlagen L.S. Fire, Controguerra: Prüfbericht '06358/E00175/07' (06.02.2017), Prüfbericht
'06358/E00175/08' (06.02.2017), Klassifizierungsbericht 'E00175' (06.02.2017); Hersteller:
Leistungserklärung 'R0117' (21.08.2020)

Prüfbestimmungen EN ISO 11925-2, EN 13823

Beurteilung Klassifizierung DL-s2,d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 30.06.2021
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo