



VKF Technische Auskunft Nr. 27501

Inhaber /-in
Regisol AG
Schwalbenweg 3
3292 Busswil b. Büren
Schweiz

Hersteller /-in
Regisol AG
3292 Busswil b. Büren
Schweiz

Gruppe 142 - Rohrdämmungen

Produkt REGOPIR ALU STUCCO

Beschreibung Rohrisolation aus PIR-Hartschaum mit ALU-Folie kaschiert,
RD=28.05 - 37.95kg/m³

Anwendung RF3

Unterlagen L.S. Fire, Controguerra: Prüfbericht '06359 / E00176 / 07' (06.02.2017), Prüfbericht '06359 / E00176 / 08' (06.02.2017), Klassifizierungsbericht 'E00176' (06.02.2017); Hersteller: Leistungserklärung 'R0117' (April 2015)

Prüfbestimmungen EN ISO 11925-2, EN 13823

Beurteilung Klassifizierung DL-s2,d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2022
Ausstellungsdatum 15.03.2019
Ersetzt Dokument vom 01.08.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo