



VKF Technische Auskunft Nr. 27501

Inhaber /-in
Regisol AG
Schwalbenweg 3
3292 Busswil
Schweiz

Hersteller /-in
Regisol AG
3292 Busswil
Schweiz

Gruppe 142 - Rohrdämmungen
Produkt REGOPIR HF ALU STUCCO SCHALEN

Beschreibung Rohrdämmung aus PIR-Hartschaum einseitig mit ALU-Folie kaschiert (D=0.05mm, MA=135.5g/m²), RD=28.05 - 37.95kg/m³, D=20-120mm

Anwendung RF3

Unterlagen L.S. Fire, Controguerra: Prüfbericht '14629/07' (04.10.2021), Prüfbericht '14629/08' (04.10.2021), Beurteilung '14628' (07.10.2021); Hersteller: Leistungserklärung 'R0118' (06.12.2021)

Prüfbestimmungen EN ISO 11925-2, EN 13823

Beurteilung Klassifizierung DL-s2,d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 02.03.2022
Ersetzt Dokument vom 15.03.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler